

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 Điện thoại: 0277 3 854 864 Email: xnttytdpdt@yahoo.com.vn



Số: 29/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MS: 0013.21/HĐ DWS

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Khu Công nghiệp Trần Quốc Toàn
- Địa chỉ: Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu : 20/01/2021
- Địa điểm lấy mẫu : Tại trạm
- Tên mẫu: Nước mặt
- Thời gian thử nghiệm: 20/01/2021 đến ngày 27/01/2021
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,25 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và chai vi sinh chuyên dụng

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Tiêu chuẩn
1	pH*	TCVN 6492 : 2011	7,28		6,5 – 8,5
2	Độ màu*	HD.PP.15-N/LH (TK SMEWW 2120 C- 2005)	Không phát hiện (LOD= 1,64)	CU	≤ 15
3	Độ đục	Máy HANNA HI 98703	0,34	NTU	≤ 2
4	Tổng rắn hòa tan	HD. PP. 19-N/LH (TK phụ lục A TCVN 6053:1995)	431	mg/L	≤ 1000
5	Chất hữu cơ*	HD.PP.09-N/LH (TK TCVN 6186 : 1996)	0,1	mgO ₂ /L	≤ 2
6	Nitrite*	SMEWW 4500 NO ₂ ⁻ B 2005	Không phát hiện (LOD= 0,04)	mg/L	≤ 3
7	Nitrate*	HD.PP.10-N/LH (TK TCVN 6180:1996)	Không phát hiện (LOD= 0,01)	mg/L	≤ 50
8	Sulfat	HD.PP.08 -N/LH (TK EPA 375.4 1997)	37,7	mg/L	≤ 250
9	Clo dư***	Kit thử nhanh	0,4	mg/L	0,3 – 0,5
10	Hàm lượng amoni*	HD. PP. 18- N/LH (TK US-EPA 1997- 350.2)	0,16	mg/L	≤ 3
11	Coliforms*	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0
12	E. coli*	TCVN 6187-1 : 2009	Không phát hiện	Vi khuẩn/100 mL	0

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo qui chuẩn QCVN 01:2009/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- Quá thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phân nân.
- LOD: Giới hạn phát hiện
- (*) Chỉ tiêu được công nhận ISO/ IEC 17025:2005
- (***) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

**KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA**



ThS. Nguyễn Thị Lệ Ngọc

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2021

