

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 5 854 864 Email: xnttyt@pdtdt@yahoo.com.vn

Số: 91/KN-KSBT PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MSM: 23H077

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh
- Đại diện cơ sở: Chi nhánh Cấp nước Nam Sông Tiền
- Địa chỉ: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu : 28/02/2023
- Địa điểm lấy mẫu : Tại trạm
- Tên mẫu: Nước mặt sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 28/02/2023 đến ngày 07/3/2023
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Đơn vị	Tiêu chuẩn
1	pH	TCVN 6492:2011	6,96		6,0 – 8,5
2	Màu sắc	SMEWW 2120 C:2017	4,00	TCU	≤ 15
3	Độ đục	Máy đo độ đục HANNA HI98703	0,26	NTU	≤ 2
4	Clo dư***	Test thử nhanh HACH	0,83	mg/L	0,2 – 1,0
5	Mùi vị	TCVN 2653:1978	Không mùi vị		Không có mùi, vị lạ
6	Coliforms	TCVN 6187-1 : 2019	0	CFU/ 100mL	< 3
7	E.Coli	TCVN 6187-1 : 2019	0	CFU/ 100mL	< 1

Nhận xét: Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo qui chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú:

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- Quá thời gian lưu mẫu Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc phân nân.
- LOD: Giới hạn phát hiện
- (***) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

Số: 91/KN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MS: 23H077

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA



KS Lê Văn Rin

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Công Đoàn