



**SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**  
**DONG THAP PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL**

Địa chỉ: Số 394, Lê Đại Hành, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp  
☎: 02773 854 864 ✉: xetnghiemcdcddongthap@gmail.com



Số: 0164/KN-KSBT

**KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

MSM: 24H121

- Tên đơn vị gửi mẫu: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Tên cơ sở: NMN mặt Phú Hựu
- Đại diện cơ sở: Hà Vũ Thanh
- Địa chỉ: Đường ĐT 854, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
- Ngày nhận mẫu: 20/3/2024
- Địa điểm lấy mẫu: Tại trạm
- Tên mẫu: Nước mặt sau xử lý
- Thời gian thử nghiệm: 20/3/2024 đến ngày 25/3/2024
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Số lượng mẫu : 2,5 lít (2 lít/bình x 1; 0,25 lít x 2)
- Mô tả tình trạng mẫu: Mẫu được chứa trong bình nhựa và dụng cụ vi sinh chuyên dụng.

| Stt | Chỉ tiêu                | Phương pháp                    | Kết quả            | Đơn vị     | Giới hạn               |
|-----|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 1   | pH <sup>(*)</sup>       | TCVN 6492:2011                 | 7,45               | -          | 6,0 – 8,5              |
| 2   | Màu sắc <sup>(*)</sup>  | TCVN 6182 : 2015               | < LOQ (LOQ = 6,33) | TCU        | 15                     |
| 3   | Độ đục                  | Máy đo độ đục<br>HANNA HI98703 | 0,33               | NTU        | 2                      |
| 4   | Clo dư <sup>(**)</sup>  | Test thử nhanh<br>HACH         | 0,70               | mg/L       | 0,2 – 1,0              |
| 5   | Mùi vị                  | TCVN 2653:1978                 | Không mùi vị       | -          | Không có<br>mùi, vị lạ |
| 6   | Coliform <sup>(*)</sup> | TCVN 6187-1:2019               | 0                  | CFU/100 mL | < 3                    |
| 7   | E.coli <sup>(*)</sup>   | TCVN 6187-1:2019               | 0                  | CFU/100 mL | < 1                    |

**Nhận xét:** Mẫu thử nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2023/ĐT.

**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm.
- Kết quả này không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý của Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp.
- LOD: Limit of Detection/ Giới hạn phát hiện
- LOQ: Limit of Quantification/ Giới hạn định lượng
- ND: Not detected/ Không phát hiện
- (\*) Chỉ tiêu được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
- (\*\*) Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ.
- (\*\*\*) Chỉ tiêu do người lấy mẫu thực hiện

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA



LÊ VĂN RIN

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Hương